

## BRANDWEER

<b>CHECKLIST ambulante handel (tijdelijke eet- en drankstanden)</b>	<b>NOK</b>	<b>OK</b>
Opstellingplaats i.f.v. brandoverslag naar omgeving	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Opstellingplaats i.f.v. doorgang hulpdiensten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Keuring stroomgroepen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Keuring elektrische installaties	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Keuring gasinstallaties	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Keuring blusmiddelen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Aard en hoeveelheid blusmiddelen - blusdeken	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bereikbaarheid hydranten en eventuele andere waterwinplaatsen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gasflessen correct opgesteld (vast met ketting)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Reservegasflessen op veilige plaats (leeg gescheiden van vol)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Soepele gasslang niet langer dan 2 meter	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Soepele leiding vertoont geen uitwendige beschadigingen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Soepele leiding is niet ouder dan 5 jaar en voldoet aan NBN EN 559	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>